

ILMAVIRRAT

..... T = Tuloilma  
— P = Poistoilma

SFP-luku (Specific Fan Power)  
suositusarvo <1,8 kW / (m<sup>3</sup>/s)

$$SFP = \frac{\text{Puhaltimien yhteenlaskettu ottoteho (kW)}}{\text{mitoitusilmavirta (m}^3\text{/s)}}$$

