

ILMAVIRRAT

..... T = Tuloilma
— P = Poistoilma

SFP-luku (Specific Fan Power)
suositusarvo <1,8 kW / (m³/s)

$$\text{SFP} = \frac{\text{Puhaltimien yhteenlaskettu ottoteho (kW)}}{\text{mitoitusilmavirta (m}^3\text{/s)}}$$

